

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
код ДК 021:2015 –31220000-4–Елементи електричних схем
підвісна та з'єднувальна арматура для монтажу самонесучих ізольованих проводів (СПП)

1) Найменування замовника:	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління»
Місцезнаходження:	09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, буд.44 А
ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:	24223578
Категорія:	Юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади
2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:	код ДК 021:2015 –31220000-4–Елементи електричних схем підвісна та з'єднувальна арматура для монтажу самонесучих ізольованих проводів (СПП)
3) розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі;	125 560.00 без ПДВ грн.
3.1) Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275. Запрошено три комерційні пропозиції, згідно яких визначена очікувана вартість закупівлі. Очікувану вартість предмета закупівлі розраховано відповідно до середньоринкового рівня цін, яку визначено за ціновими пропозиціями наданими від потенційних постачальників.
4) вид закупівлі:	Відкриті торги (з особливостями)
5) Джерело фінансування,	Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).
Обґрунтування розміру бюджетного призначення;	Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений за результатами аналізу вартості товару та відповідно до наявних коштів на закупівлю товару.
6) Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	Закупівля здійснюється для виконання робіт з капітального ремонту вуличного освітлення вул. Лесі Українки с. Шкарівка, вул. Лесі Українки с. Пилипча, вул. Росьова с. Глибочка, вул. Шкільна с. Гайок, вул. Богдана Хмельницького с. Шкарівка, вул. Миру с. Гайок Білоцерківської МТГ Київської області, Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — для монтажу самонесучого проводу СПП-5 н/г (AsXSn):

1. Гак універсальний CSC16uz - призначений для підвішування підтримуючих і натяжних затискачів на залізобетонних (СВ, СК) та дерев'яних опорах, на залізобетонних та цегляних стінах будівель та споруд.
 2. Стрічка бандажна IF 207 - призначена для постійного закріплення елементів оснащення опор.
 3. Скріпа CF20 - призначена для закріплення бандажної стрічки шириною до 20 мм. Конструкція скріпи повинна забезпечувати можливість монтажу стрічки в два кільця.
 4. Затискач анкерний GUKp2- призначений для анкерного кріплення СІП, ізолюваних проводів з двома жилами однакового перерізу (типу СІП-4сн, СІП-5нг та AsXSn). Затискач застосовується для підвішування проводу СІП відгалужень і ліній магістралі вуличного освітлення.
 5. Затискач відгалужувальний TTD 051 (16-95/1,5-10) - застосовується для виконання електричних з'єднань між ізолюваними алюмінієвими або мідними провідниками ПЛІ 0,4кВ.
 6. Затискач відгалужувальний TTD 151 (16-95 мм² (Al) / 6-35 мм² (Al) 2,5-35 мм² (Cu)) - застосовується для виконання електричних з'єднань між ізолюваними алюмінієвими або мідними проводами ПЛІ 0,4 кВ.
 7. Затискач плашковий ПА1-1- застосовується для з'єднання сталевих і/або алюмінієвих, сталевих алюмінієвих неізолюваних проводів та провідників заземлення на опорах ПЛ 0,4-35 кВ
 8. Затискач плашковий ПС1-1- застосовується для з'єднання сталевих і/або алюмінієвих, сталевих алюмінієвих неізолюваних проводів та провідників заземлення на опорах ПЛ 0,4-35 кВ.
 9. Обмежувач перенапруги TTD 151F Protect 28 – Призначений для організації захисту ПЛІ 0,38 кВ від атмосферних перенапруг і обмеження стрибків напруги. Комплект складається з варисторного обмежувача перенапруг PROTECT 28, проколюючого затискача TTD 151 F.
 10. Підтримуючий затискач PSP 70 (2x16-4x35) - застосовуються для підвішування проводів СІП, ізолюваних проводів з двома та чотирма жилами однакового перерізу (типу СІП-4сн, СІП-5нг та AsXSn), на проміжних та кутових опорах із кутом відхилення лінії до 30°.
 10. Підтримуючий затискач PSP 70 (2x16-4x35) - застосовуються для підвішування проводів СІП, ізолюваних проводів з двома та чотирма жилами однакового перерізу (типу СІП-4сн, СІП-5нг та AsXSn), на проміжних та кутових опорах із кутом відхилення лінії до 30°.
- Технічні та якісні характеристики визначено відповідно до потреб Замовника та визначені у додатку № 3 до тендерної документації.

Ідентифікатор закупівлі

UA-2026-08-12-010405-a